



**Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю 355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта, 164  
тел. 8 (8652) 24-52-26 факс 32-43-21

Отделение надзорной деятельности по г. Железноводску управления надзорной деятельности и профилактической  
работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю: 357400, г. Железноводск ул. Ленина, 24.  
Тел/факс: 8(87932) 4-23-58.

телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99  
телефон доверия Северо-Кавказского регионального центра МЧС России 8(8793) 39-99-99

г. Железноводск  
(место составления акта)

«10» декабря 2015 г.  
(дата составления акта)

12 часов 00 минут  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ  
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

**№ 184**

г. Железноводск пос. Иноземцево ул. Свободы, 102Б.  
(место проведения проверки)

На основании:

Распоряжения от «30» ноября 2015 г. № 184 начальника отделения надзорной деятельности  
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России  
по Ставропольскому краю - Главного Государственного инспектора города Железноводска по  
пожарному надзору – подполковника внутренней службы Клинова Михаила Владимировича.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должности руководителя, заместителя  
руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая - выездная проверка в отношении:  
объекта защиты Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский  
сад комбинированного вида № 17 «Родничок» города-курорта Железноводска (МБДОУ д/с № 17  
«Родничок»).


(полное и (в случае, если имеется), сокращенное наименование органа)

Продолжительность проверки:  
с 11 часов 00 минут по 12 часов 00 минут 10.12.2015 г.

Акт составлен:

Отделением надзорной деятельности по городу Железноводску управления надзорной деятельности  
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю.  
(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):

Заведующий МБДОУ д/с № 17 «Родничок» Сердарова Ольга Юрьевна 01.12.2015г.   
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа  
(в случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: \_\_\_\_\_



Лицо(-а), проводившие проверку:

Дознаватель отделения надзорной деятельности управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю - Государственный инспектор города Железноводска по пожарному надзору – капитан внутренней службы Жуков Сергей Егорович.

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц, проводившего(-их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества, должности (в случае, если имеется) экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий МБДОУ д/с № 17 «Родничок» Сердарова Ольга Юрьевна

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения в реализации полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами: не выявлено

- выявлены нарушения обязательных требований:

1. План эвакуации людей при пожаре не соответствует установленным требованиям (должен быть выполнен с внешним или внутренним освещением (подсветкой) от аварийного источника электроснабжения или (и) с применением фотOLUMИнесцентных материалов).  
Основание: ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пп. 7 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390); пп. 6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная».

- выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного пожарного надзора:  
(с указанием реквизитов выданных предписаний)

- нарушений не выявлено

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (указывается при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его представителя)

Прилагаемые документы:

Распоряжение № 184 от «30» ноября 2015г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Дознаватель ОНД УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю  
Государственный инспектор города Железноводска по пожарному надзору  
капитан внутренней службы



С.Е. Жуков

«10» декабря 2015 г.

С актом проверки ознакомлен(-а), копию акта со всеми приложениями получил(-а):

Заведующий МБДОУ д/с № 17 «Родничок» Сердарова Ольга Юрьевна

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа, его уполномоченного представителя (в случае, если имеется))

«10» декабря 2015 г.



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего(-их) проверку)