



**Министерство Российской Федерации,
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю 355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта, 164
тел. 8 (8652) 24-52-26 факс 32-43-21

Отделение надзорной деятельности по г. Железноводску управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю: 357400, г. Железноводск ул. Ленина, 24.

Тел/факс: 8(87932) 4-23-58.

телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99

телефон доверия Северо-Кавказского регионального центра МЧС России 8(8793) 39-99-99

г. Железноводск
(место составления акта)

«24» июля 2015 г.
(дата составления акта)

13 часов 00 минут
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 94**

г. Железноводск пос. Иноземцево ул. Свободы, 102 Б.
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения от «30» июня 2015 г. № 94 Главного Государственного инспектора г. Железноводска по пожарному надзору – подполковника внутренней службы М.В.Клинового.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая - выездная проверка в отношении:
объектов защиты Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад комбинированного вида № 17 «Родничок» (МБДОУ д/с №17 «Родничок»);
(полное и (в случае, если имеется), сокращенное наименование органа)

Продолжительность проверки:
с 11 часов 30 минут по 12 часов 30 минут 21.07.2015 г.
с 11 часов 30 минут по 13 часов 00 минут 24.07.2015 г.

Акт составлен:
Отделением надзорной деятельности по городу Железноводску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю.
(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):
ИО заведующего МБДОУ д/с № 17 «Родничок» Осипова Жанна Михайловна 16.07.2015г. *Ж.Осипова*
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа (в случае, если имеется), присутствовавшего при проведении мероприятий по проверке)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: *9*
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(-а), проводившие проверку:
Дознаватель отделения надзорной деятельности управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю - Государственный инспектор города Железноводска по пожарному надзору – капитан внутренней службы Жуков Сергей Егорович.

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц, проводившего(-их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилия, имена, отчества, должности (в случае, если имеется) экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

ИО заведующего МБДОУ д/с № 17 «Родничок» Осипова Жанна Михайловна

Ответственный по пожарной безопасности на объекте Ерофеева Марина Анатольевна

(фамилия, имя, отчество, должность, руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа (в случае, если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения в реализации полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами: не выявлено

- выявлены нарушения обязательных требований:

1. Декларация пожарной безопасности не соответствует установленным требованиям. Основание: ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пп. 6 ст. 64 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях правил пожарной безопасности».

2. План эвакуации людей при пожаре не соответствует установленным требованиям (должен быть выполнен с внешним или внутренним освещением (подсветкой) от аварийного источника электроснабжения или (и) с применением фотoluminesцентных материалов). Основание: ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пп. 7 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390); пп. 6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная».

3. Не ведется журнал учета проверок, наличия и состояния огнетушителей. Основание: ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пп. 478 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390); пп. 4.1.33 СП 9.13.130.2009.

4. Не в полном объеме вывешены знаки пожарной безопасности. Основание: ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пп. 33, пп. 43 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).

5. Не организована проверка внутреннего противопожарного водопровода. Основание: ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пп. 55 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).

6. Не организована перекачка пожарных рукавов внутреннего противопожарного водопровода. Основание: ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пп. 57 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).

7. Не организовано проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации людей при пожаре. Основание: ст. 37 ФЗ от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пп. 12 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).

(с указанием реквизитов выданных предписаний)

- нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (вносится при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его представителя)

Прилагаемые документы:

Распоряжение № 94 от «30» июня 2015г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Дознаватель ОНД УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю
Государственный инспектор города Железноводска по пожарному надзору
капитан внутренней службы



С.Е. Жуков

«24» июля 2015 г.

С актом проверки ознакомлен(-а), копию акта со всеми приложениями получил(-а):

ИО заведующего МБДОУ д/с № 17 «Родничок» Осипова Жанна Михайловна

Ответственный по пожарной безопасности на объекте Ерофеева Марина Анатольевна

(фамилия, имя, отчество, должность, руководитель иного должностного лица или уполномоченного представителя органа, его уполномоченного (в случае, если имеется))

«24» июля 2015 г.



«24» июля 2015 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего(-их) проверку)